



Рис.3 «Пример установки системы»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление воды: от 0,02 Мра до 0,8 Мра
 Расход воды (пропускная способность клапанов): до 40 л/мин.
 Напряжение питания: 6В.
 Установочная резьба клапана: 1/2 дюйма.
 Рабочая температура воды: 1°C ~ 75 °C.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Блок управления - 1 шт.
 Электромагнитный клапан - 1 или 2 шт.
 Датчик протечки - 2 шт. (с проводами 1,5м и 5м).
 Технический паспорт - 1 шт.
 Упаковочная тара - 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Устройство не может использоваться:

- при избыточной жесткости и загрязненности воды;
- вне помещений;

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Эксплуатировать устройство, имеющее механические повреждения;
- Самостоятельно ремонтировать устройство;
- Подключать блок управления при попадании внутрь него влаги;
- Протирать детали устройства бензином или растворителями;
- Использовать устройство не по назначению.

ВНИМАНИЕ!

Рекомендуется 1 раз в 12 месяцев менять батарейки в системе. Используйте только качественные алкалиновые батарейки. Во избежание заклинивания клапанов из-за жесткой или загрязненной воды, периодически проверяйте их работу нажатием кнопок «открыть» и «заккрыть».

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует потребителю соответствие параметров и характеристик системы защиты от затопления «Золушка-АкваБлок» требованиям ТУ 27.90.40-006-12357500-2019.

При соблюдении правил эксплуатации и хранения изготовитель гарантирует безотказную работу в течение 12 месяцев со дня продажи, а при отсутствии штампа торгующей организации – со дня изготовления.

Настоящий паспорт является документом для предъявления претензий. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие.

Замена производится по месту приобретения. Гарантия не распространяется на аппараты, имеющие видимые повреждения корпуса.

Срок службы устройства 6 лет с даты выпуска.

Производитель сохраняет за собой право вносить поправки и изменять характеристики изделия, улучшающие его потребительские свойства.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Система защиты от затопления «Золушка-АкваБлок» изготовлена и принята в соответствии с требованиями ТУ 27.90.40-006-12357500-2019 и признана годной к эксплуатации.

Изготовитель:

ООО «НПО «БИОС»,
 Российская Федерация, 214012, г. Смоленск, ул. Кашена, д. 1
 Тел.: (4812) 60-00-16, 24-02-54
 e-mail: biospost@yandex.ru, www.npobios.ru

Дата выпуска

«__» _____ 20__ г.

Дата продажи

«__» _____ 20__ г.

Штамп организации, продавшей устройство:

Подпись лица, продавшего устройство: